

Приложение № 2

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом ГБУ «Спортивный комплекс  
«Мегаспорт»

от 01.09.2023 № 02-03-143/23

### **ИНСТРУКЦИЯ**

о мерах пожарной безопасности в строении «Кассовый павильон» объекта спорта Ледовый дворец «Крылатское» ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» по адресу: ул. Крылатская, 16, строение № 7.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в кассовом павильоне (строение № 7) на объекте спорта Ледовый дворец «Крылатское» ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» устанавливает требования пожарной безопасности (далее в тексте - ПБ), определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территории, строения и помещений кассового павильона и является обязательной для исполнения обслуживающим персоналом и посетителями, которые находятся рядом с кассовым павильоном. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Распорядительным документом на объекте спорта назначены лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

## **2. В целях предупреждения пожара в помещениях кассового павильона и на территории, прилегающей к нему, необходимо:**

2.1. Территорию объекта спорта, прилегающую к кассовому павильону своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Горючие отходы, мусор и т.п. должны своевременно собираться на специально выделенной площадке в контейнеры, а затем своевременно вывозиться.

2.2. Не допускать разведение костров, сжигание мусора, тары и отходов на территории, прилегающей к кассовому павильону.

2.3. Иметь обозначения (соответствующие знаки пожарной безопасности) мест размещения (нахождения) средств пожаротушения, пути эвакуации.

2.4. Иметь обозначениями категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с гл. 5, 7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения, которые размещаются на входных дверях с наружной стороны.

2.5. Осуществлять эксплуатацию систем вентиляции, в соответствии с техническими руководствами по их эксплуатации, разработанной производителем, своевременно проводить работы по очистке вытяжных устройств от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

2.6. При эксплуатации системы вентиляции воздуха не допускать:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование;



- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения.

2.7. Иметь обозначения направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения в виде указателя со светоотражающей поверхностью либо светового указателя, подключенного к сети электроснабжения и включенного в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния их месторасположения.

2.8. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовывать исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также в них водокольцевые катушки должны находиться в надлежащем состоянии. Пожарные рукава должны быть присоединены к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещены в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем 90 градусов. Перекатку пожарных рукавов осуществлять не реже одного раза в год.

2.9. Эксплуатировать средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в исправном состоянии и постоянной готовности, с этой целью на объекте должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию. Данные работы должны осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

2.10. Соблюдать при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем, который составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

2.11. На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, информацию о проводимых работах вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.



- 2.12. Привлекать к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.13. Не допускать перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты, за исключением случаев, установленных пунктов 458 Правил противопожарного режима, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.
- 2.14. В период выполнения работ, по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов обеспечить необходимые меры по защите объекта защиты от пожара и находящихся в нем людей от пожара.
- 2.15. На каждом огнетушителе, установленном в кассовом павильоне, иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
- 2.16. Огнетушители располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей
- 2.17. Запрещать оставлять на территории, прилегающей к кассовому павильону, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее в тексте - ЛВЖ и ГЖ), баллоны с горючими газами.
- 2.18. Своевременно проводить работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
- 2.19. Обеспечивать геометрические параметры эвакуационных путей, установленных требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях кассового павильона и на путях эвакуации технологического и другого оборудования.
- 2.20. Наружную пожарную лестницу кассового павильона содержать в исправном состоянии, очищать в зимнее время от снега (наледи), не реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 2.21. Обеспечивать возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов.



2.22. Обеспечивать руководителю объекта, а также дежурному персоналу на объекте защиты, на котором возник пожар, доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.23. Обеспечивать соблюдение необходимых мер пожарной безопасности при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования.

2.24. Производить при проведении окрасочных работ в помещениях кассового павильона составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках или осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках.

2.25. Огневые работы на временных местах в кассовом павильоне проводить только с соответствующего разрешения, при наличии оформленного наряда-допуска и в рабочее время (за исключением аварийных случаев); после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, при этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

2.26. Не допускать проведение изменения объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты.

2.27. Учитывать при хранении в помещениях кассового павильона веществ и материалов, их пожароопасные физико-химические свойства.

2.28. Соблюдать расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0.5 метра.

2.29. Не оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.30. Разместить на дверях помещений подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, которые закрыты на замок, информацию о месте хранения ключей.

**3. В кассовом павильоне запрещается:**



- хранить и применять в подвальном этаже легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости; баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, факелы, свечи);
- использовать подвальный этаж, технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов;
- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для



питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

#### **4. Порядок действий при пожаре.**

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения в строении, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) персонал, находящийся в кассовом павильоне обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону: 101 (9-101); 112 (9-112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

4.2. Услышав сигнал пожарной тревоги, обслуживающий персонал и посетители, находящиеся рядом с кассовым павильоном, обязаны немедленно покинуть опасное место, действовать согласно указаниям сотрудников службы охраны (полиции), администрации (дежурного



персонала) объекта спорта, соблюдая при этом спокойствие и не создавая паники.

4.3. Прибывшие к месту пожара работники дежурной смены, охраны или должностные лица, ответственные за обеспечение ПБ в отделе (службе) на объекте спорта Ледовый дворец «Крылатское», должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта спорта;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений строения;
- прекратить все работы в строении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с соблюдением требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организовать привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

## **5. Обучение мерам ПБ.**

5.1. Лица допускаются к работе на объекте спорта только после прохождения обучения мерам ПБ. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по Программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

5.2. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определены в «Положении о порядке обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах учреждения мерам пожарной безопасности» с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

5.3. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность на объекте защиты,



предназначенном для временного пребывания 50 и более человек одновременно не реже 1 раза в полгода, а с лицами, рабочее место которых расположено в кассовом павильоне - кассир билетный, не реже 1 раза в год.

5.4. Практические тренировки по действиям персонала по эвакуации людей при пожаре проводятся не реже 1 раза в полугодие.

## **6. Курение.**

6.1. Курение в помещениях кассового павильона и на территории, прилегающей к кассовому павильону, запрещено. Специально отведенное место, для курения табака, расположено за металлическим ограждением объекта спорта и оборудовано металлическими урнами.

## **7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.**

7.1. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях кассового павильона составляет менее 10-ти человек.

## **8. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.**

8.1. На объекте защиты в состав дежурного персонала входят: начальник смены (бригады) службы эксплуатации; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования отдела эксплуатации электросетей; слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, слесарь-сантехник и оператор котельной отдела теплотехники; электромеханик по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования и инженер отдела автоматизации и диспетчеризации Службы слабых токов; машинист холодильных установок и инженер по организации эксплуатации и ремонту технологического отдела; инженер по организации эксплуатации и ремонту отдела водоподготовки; водители автомобиля и начальник смены (бригады) отдела подготовки льда и обслуживания арены, сотрудники охраны (в соответствии с заключенным договором).

Разработал:

Ведущий специалист по гражданской обороне

и защите в чрезвычайных ситуациях

отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС



О.А. Кинькова